

P.p.=115,00

	PROJ. BUDYNEK SUW	ZASUWA DN100
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,70	1,58
Rzędna istniejącego terenu	120,60	120,50
Rzędna osi rurociągu	118,90	118,92
Długość odcinka	4,54	
Proj. spadek kanału	i=0,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	ø125 PEHD PN10 SDR17	
Hektometr i odległości	0	4,54
	1u	2u

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PODDĘBICACH SPÓŁKA Z O.O. ul. Parzęczewska 29/35; 99-200 Poddębice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA HYDRO-SAN Projektowanie nadzory, ul. Wakacyjna 9, 98-300 SIERADZ		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEWIESZU Niewiesz, gm.Poddębice, Dz.Nr 8/3 i 8/4 obręb Niewiesz		
PROJEKTANT: mgr inż. Kazimierz Kościelny	UPRAWNIENIA 107/78/81/87	PODPIS
ASYSTENT		
STADIUM: Projekt budowlany	SKALA 1:100/100	DATA Marzec 2014
TYTUŁ RYSUNKU: Profil rurociągu wody uzdatnionej zasilającego zbiornik	NR RYS.	BRANŻA Sanitarna