


SZCZEGÓŁ WYKONANIA NAWIERZCHNI ZJAZDU I DROGI WEWNĘTRZNEJ



1. Kostka betonowa grubości 8 cm (6cm), KL > B-30
2. Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubość 15cm
4. Podsypka piaskowa grubości 10cm
5. Krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z betonu B-10

4

Inwestor:		MPWiK w Poddębicach	
Temat: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEWIESZU GM. PODDĘBICE			
Lokalizacja inwestycji:		NIEWIEŚ DZ. NR EW. 8/3 I 8/4	
Temat rysunku:		dojścia i place utwardzone	Skala: 1:100
Nr rys.:			
Branża:	architektura		Nr upr. bud.
Podpis:			
Opracował:	mgr inż. Wiesław Olczyk		76/01/WŁ