



Poddębice, 2020-05-11

Odpowiedź na pytanie zadane do Zapytania ofertowego: „Dostawa nowych materiałów wodno-kanalizacyjnych z gwarancją producenta, na potrzeby zamawiającego”

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie w poz. 2, tj: Rura PEHD 100-RC SDR17 PN10 Ø160 (12 m), czy Zamawiający dopuszcza rurę dwuwarstwową (ok 10% warstwy RC, ok 90% warstwy PE100) czy całość rury ma być z materiału PE100-RC?

Odpowiedź:

Całość rury ma być z materiału PE100-RC.

Wiceprezes Zarządu
(-) Michał Srogosz