



Nasz znak: 289/3/2016

Poddębice, 2016-06-07

## Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia:

### **„Zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym na terenie gminy Poddębice”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące zamówienia na zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym na terenie gminy Poddębice informuje:

#### **Pytanie:**

Proszę o sprecyzowanie następującej pozycji, celem zaproponowania odpowiedniego materiału:

Wg specyfikacji, śruby mają być wykonane ze stali A4 316L DIN 1.4436. Jest to stal kwasoodporna z obniżoną zawartością węgla. Jako stal niższej jakości nie jest standardowo wykorzystywana do produkcji wyrobów śrubowych ze stali kwasoodpornej. Standardowo śruby ze stali kwasoodpornej A4, wykonywane są ze stali A4 316 DIN 1.4404 lub A4 316 DIN 1.4401. Proszę o informację, czy dopuszcza się te gatunki stali.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza śruby wykonane ze stali kwasoodpornej stali A4 316 DIN 1.4404 oraz A4 316 DIN 1.4401.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Włodzimierz Szymański