

Zapytanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na
„Sukcesywną dostawę wapna palonego wysokoreaktywnego dla potrzeb
Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach”

Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice
tel. 43 678-43-66, fax. 43 678-43-66
e- mail:biuro@mpwik-poddebice.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna palonego mielonego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach w ilości 30 Mg o następujących parametrach:

- zawartość CaO – min. 94%
- zawartość MgO – max. 2%
- zawartość CO₂ – max. 3%
- zawartość SO₃ – max. 0,4%
- Pozostałość na sicie: 0,09 mm – max. 7%
- Reaktywność T60 – max. 3 min.
- Wapno nie może ulec zbrzyleniu
- Wapno musi być pozbawione wilgoci

Dostawa wapna następować będzie partiami w ilości max. 9 ton, w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

1. Cenę zamówienia uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

Ponadto do oferty winny być załączone:

- aktualna karta charakterystyki produktu;
- świadectwo jakości produktu;
- parafowany projekt umowy - załącznik nr 3.


V. KRYTERIA WYBORU OFERT

- Najniższa cena - 100%

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , ul. Parzęczewska 29/35, sekretariat pok. Nr 6.
2. **Oferty należy składać do dnia 4 listopada 2016 r. do godz.10.⁰⁰ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sukcesywna dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach”**
3. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.mpwik-poddebice.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 98 50, osoba do kontaktu: Paweł Kaczorowski

UWAGA: Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Szymański